

# Boletin

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Red                        | RED-BURGOS                          |
| Punto de muestreo          | PM-RED-SANTA CRUZ-BURGOS            |
| Municipio                  | BURGOS                              |
| Zona abastecimiento        | ZA-BURGOS-ALFOZ-CAMPOS DE MUÑO (BU) |
| Fecha de toma              | 16/04/2024                          |
| Tipo de Boletin            | Autocontrol                         |
| Tipo de analisis           | Análisis de control                 |
| Laboratorio/s              | LABORATORIO DE CONTROL DE AGUAS     |
| Calificacion de la muestra | AGUA APTA PARA EL CONSUMO           |
| Recomendaciones            |                                     |
| Incidencias manuales       |                                     |

Parametros Obligatorios

| Denominación         | Valor cuantitativo | Unidad       |
|----------------------|--------------------|--------------|
| Bacterias coliformes | 0                  | NMP/100ml    |
| Color                | 0                  | mg Pt-Co/L   |
| Conductividad        | 95                 | µS/cm a 20°C |
| Enterococo           | 0                  | NMP/100ml    |
| Escherichia coli     | 0                  | NMP/100ml    |
| Olor                 | 2                  | In. Dil.     |
| PH                   | 8.1                | Unidades pH  |

|                             |     |          |
|-----------------------------|-----|----------|
| Recuento de colonias a 22°C | 1   | UFC/1 ml |
| Sabor                       | 2   | In. Dil. |
| Turbidez                    | 0.1 | UNF      |

### Parametros opcionales

| <i>Denominación</i> | <i>Valor cuantitativo</i> | <i>Unidad</i> |
|---------------------|---------------------------|---------------|
|---------------------|---------------------------|---------------|