Boletin

Red	RED-BURGOS
Punto de muestreo	COTAR (PARQUE INFANTIL)
Municipio	BURGOS
Zona abastecimiento	ZA-BURGOS-ALFOZ-CAMPOS DE MUÑÓ (BU)
Fecha de toma	30/09/2024
Tipo de Boletin	Autocontrol
Tipo de analisis	Análisis de control
Laboratorio/s	LABORATORIO DE CONTROL DE AGUAS
Calificacion de la muestra	AGUA APTA PARA EL CONSUMO
Recomendaciones	
Incidencias manuales	

Parametros 0bligatorios

Denominación	***Valor cuantitativo***	***Unidad***
Bacterias coliformes	0	NMP/100ml
Color	3	mg Pt-Co/L
Conductividad	90	µS/cm a 20ºC
Enterococo	0	NMP/100ml
Escherichia coli	0	NMP/100ml
Olor	1	In. Dil.
PH	8.4	Unidades pH

Recuento de colonias a 22ºC	0	UFC/1 ml
Sabor	1	In. Dil.
Turbidez	0.9	UNF
Aluminio	50	µg/L

Parametros opcionales

Denominación	***Valor cuantitativo***	***Unidad***
Cloro libre residual	0.2	mg/L
Indice de Langelier	-0.4	Unidades pH
Clostridium perfringens (incluidas las esporas)	0	UFC/100 ml