

INFORME DE ENSAYO

Nº DE REFERENCIA: 362541 / 2025

DATOS DEL CLIENTE

S.M. AGUAS DE BURGOS, S.A.U.
Av. del Cid Campeador, nº12 09005 BURGOS NIF A09520099

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

Identificación de la muestra (**): PM-CAP-PIE DE PRESA UZQUIZA-BURGOS
Tipo de muestra (**): Agua de Consumo (3/2023 BRUTA)
Remitido por: S.M. AGUAS DE BURGOS S.A.
Fecha entrada: 05/11/2025 - 07:30
Fecha inicio / finalización: 05/11/2025 - 11/11/2025
Cantidad y Envases: 2725ml, 3PET, 1VBT

DATOS DE TOMA DE MUESTRA (**)

Población: BURGOS (BURGOS)
Fecha toma: 04/11/2025 - 08:55

RESULTADOS RADIATIVIDAD

PARAMETRO	METODO	AMD	3/2023 BRUTA	RESULTADO	UNIDADES
Tritio	CCENT/001-a	10 Bq/L	100 Bq/L	<10	Bq/L (1)
Radón	CCENT/002-a	2 Bq/L	500 Bq/L	<2	Bq/L (1)
Radiactividad α Total	CPROP/001-a	0,02 Bq/L	0,1 Bq/L	<0,02	Bq/L (1)
Radiactividad β Resto	CPROP/001-a	0,02 Bq/L	1 Bq/L	<0,02	Bq/L (1)
Dosis indicativa estimada	EST/001-a	0,10 mSv/año	0,10 mSv/año	$\leq 0,10$	mSv/año (1)

Ensayos validados por: Beatrice Georgina Coroban (Técnico sección Físico-Químico)

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL LABORATORIO

AMD: Actividad Mínima Detectable.
(**) Datos facilitados por el cliente:
Temperatura: 11.5 °C

El resultado del parámetro Radón ha sido calculado empleando la fecha de toma de muestra aportada por el cliente.

Emitido en Castellón a 11 de Noviembre de 2025

Firmado electrónicamente por:
EUROFINS IPROMA S.L.U. - CIF B12227492
Nombre: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.
Cargo: Director General

(**) Información aportada por el cliente y no cubierta por la acreditación de ENAC.

(*) Parámetro o Toma de Muestra no acreditada por ENAC

La información sobre la cantidad de muestra y/o conservación de la misma ha sido aportada por el cliente y no está cubierta por la acreditación de ENAC.

El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.

Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió.

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN



Responsable: EUROFINS IPROMA S.L.U. || Finalidades: Realización de los informes de los ensayos realizados || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Mas Info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/

CASTELLÓN

Calle Lituania, 6-8.
12006
CASTELLÓN
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

ARAGÓN

C/ Pablo Iglesias,
34-36, Local. 50018
ZARAGOZA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

BALEARES

Carrer de l'Albatros, 5.
Platja de Palma. Palma.
07610 BALEARES
Tel.: 964 25 10 72
Fax.: 964 210 476

CATALUÑA

Carrer del Garbí, 13. Local
10. Parets del Vallès.
08150 BARCELONA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

GALICIA

Camíño vello de Santiago,
24. Bajo. 36419
PONTEVEDRA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

HUELVA

Parque Huelva Empresarial.
Factoría comercial. Nave 13.
21007 HUELVA
Tel.: 959 256 486
Fax.: 964 210 476

MADRID

Avda. Pirineos, 9. Nave
17. Pol. Industrial Sur.
28700 MADRID
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

SEVILLA

Parque Tecnológico Citec.
C/ Manuel Trillo, 21.
41120 SEVILLA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

VALENCIA

C/General Llorens,
27-29
46010 VALENCIA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476